

低壓電氣設備自動檢查表(每年)

檢查日期：_____年_____月_____日

科/室/隊/班： _____ 作業場所： _____ 作業內容： _____ 檢查項目		
	檢查方式	檢查結果
1. 低壓受電盤及分電盤（含各種電驛、儀表及其切換開關等）之動作試驗	測試	
2. 用電設備、各導線之帶電部分是否絕緣包覆良好	檢點	
3. 有無過載燒焦、燒損現象(各開關、分路、電路…等)	檢點	
4. 使用電氣設備是否妥善接地(設備接地或系統接地)	測試	
5. 電線是否妥善固定，無懸掛物品、懸空、重壓或彎折之情形	目視	
6. 潮濕場所使用移動式電氣設備是否安裝漏電斷路器	檢點	
說明 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 31 條辦理，檢查記錄陳核後，整理成冊保存三年備查。 2. 正常：✓，異常：×，無此項或不適用：檢查項目文字畫刪除線，並標記不適用。 3. 發現異常可能造成危害時，應立即暫停作業並進行確認、維修，恢復正常後始得恢復作業。		
異常時採取措施		

保管人/承辦人：

班長：

區隊長：

隊長：