

## 局部排氣裝置(含空氣清淨裝置)自動檢查表(每年)

檢查日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

| 科/室/隊/班：_____<br>作業場所：_____<br>作業內容：_____<br>檢查項目   | 檢查方式 | 檢查結果 |
|---|------|------|
| 1. 氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度  | 目視   |      |
| 2. 導管及導管接觸或排氣機之塵埃聚積情況   | 目視   |      |
| 3. 排氣機之注油潤滑狀況   | 檢點   |      |
| 4. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況  | 檢點   |      |
| 5. 吸氣及排氣能力  | 測試   |      |
| 6. 空氣清淨裝置構造部分之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度  | 目視   |      |
| 7. 除塵裝置內部塵埃堆積之狀況  | 目視   |      |
| 8. 濾布式除塵裝置有濾布之破損及安裝部分鬆懈之狀況  | 目視   |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
| 說明<br>1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 40、41 條辦理，檢查記錄陳核後，整理成冊保存三年備查。<br>2. 正常：✓，異常：×，無此項或不適用：檢查項目文字畫刪除線，並標記不適用。<br>3. 發現異常可能造成危害時，應立即暫停作業並進行確認、維修，恢復正常後始得恢復作業。 |      |      |
| 異常時採取措施   |      |      |

保管人/承辦人：

班長：

區隊長：

隊長：