

## 10、小型壓力容器(滅菌釜)自動檢查表(每年)

請依實際需求自行增列檢查項目

檢查日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

|                                                                                                                                                                            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 科/室/隊/班：_____                                                                                                                                                              | 檢查方式 | 檢查結果 |
| 作業場所：_____                                                                                                                                                                 |      |      |
| 作業內容：_____                                                                                                                                                                 |      |      |
| 檢查項目                                                                                                                                                                       |      |      |
| 1. 內外面無損傷、裂痕、腐蝕或變形等異常情形                                                                                                                                                    | 目視   |      |
| 2. 蓋、凸緣、閥、旋塞等無腐蝕、變形、洩漏等異常情形                                                                                                                                                | 目視   |      |
| 3. 安全閥及壓力錶之功能正常                                                                                                                                                            | 檢點   |      |
| 4. 電路、開關功能正常以及電線包覆完整                                                                                                                                                       | 檢點   |      |
| 5. 張貼標準作業流程、高溫危害警語、現場備有隔熱手套                                                                                                                                                | 檢點   |      |
|                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                            |      |      |
|                                                                                                                                                                            |      |      |
| <p>說明</p> <p>1. 依「職業安全衛生管理辦法」辦理，檢點記錄陳核後，自行整理成冊保存3年備查。</p> <p>2. 正常：○，異常：×，無此項或不適用：檢查項目文字畫刪除線，並註記不適用。</p> <p>3. 發現異常可能造成危害時，應立即暫停作業並進行確認、維修，恢復正常後始得恢復作業。</p> <p>異常時採取措施</p> |      |      |

保管人/承辦人：

班長：

區隊長：

隊長：