2月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	112/02/07	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.73	0.5	7.62
2	112/02/07	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.25	0	<0.003	0.73	0.54	7.58
3	112/02/07	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.9	0.52	7.6
4	112/02/07	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.63	0.49	7.6
5	112/02/07	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.76	0.51	7.51
6	112/02/07	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.30	0	<0.003	0.56	0.50	7.53
7	112/02/07	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.62	0.54	7.56
8	112/02/07	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.30	0	<0.003	0.68	0.47	7.56
9	112/02/07	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.81	0.58	7.1
10	112/02/07	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	5	0.30	0	<0.003	0.85	0.50	7.09
11	112/02/07	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.91	0.58	7.03
12	112/02/07	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	4	0.30	0	<0.003	0.49	0.52	7.05
13	112/02/07	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.49	0.46	7.1
14	112/02/07	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.68	0.65	7.1
15	112/02/07	安樂區	基金二路一巷1號	安樂淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.41	0.53	7.24
16	112/02/14	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.76	0.63	7.1
17	112/02/14	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.25	0	<0.003	0.65	0.68	7.06
18	112/02/14	暖暖區	過港路166號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.92	0.67	7.11
19	112/02/14	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.25	0	<0.003	0.74	0.55	7.1
20	112/02/14	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.89	0.63	7.0
21	112/02/14	七堵區	大華一路11號	六堵淨水場	六堵	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.74	0.59	7.1
22	112/02/14	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.87	0.53	7.08
23	112/02/14	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.42	0.49	7.13
24	112/02/14	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.67	0.45	7.15
25	112/02/14	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.77	0.46	7.1
26	112/02/14	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.93	0.43	7.3
27	112/02/14	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.92	0.47	7.25
28	112/02/14	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	13	0.25	0	<0.003	0.51	0.43	7.25
29	112/02/14	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.58	0.41	7.24
30	112/02/14	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.77	0.61	7.2