4月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	112/04/17	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.61	0.32	7.4
2	112/04/17	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	0.53	0.40	7.4
3	112/04/17	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.59	0.35	7.4
4	112/04/17	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.48	0.36	7.4
5	112/04/17	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	3	0.25	0	<0.003	0.45	0.38	7.4
6	112/04/17	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.82	0.33	7.4
7	112/04/17	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.62	0.61	7.2
8	112/04/17	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.25	0	<0.003	0.90	0.49	7.3
9	112/04/17	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.72	0.45	7.3
10	112/04/17	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.91	0.57	7.4
11	112/04/17	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.65	0.54	7.6
12	112/04/17	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	0.65	0.51	7.6
13	112/04/17	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.80	0.49	7.6
14	112/04/17	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.99	0.66	7.6
15	112/04/17	安樂區	基金二路一巷1號	安樂淨水場	基隆	<1	1	0.25	0	<0.003	1.26	0.60	7.3
16	112/04/24	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.92	0.63	7.0
17	112/04/24	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.70	0.66	7.4
18	112/04/24	暖暖區	過港路166號	暖暖淨水場	基隆	3	10	0.25	0	<0.003	0.72	0.47	7.1
19	112/04/24	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.88	0.49	7.1
20	112/04/24	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.72	0.61	7.1
21	112/04/24	七堵區	大華一路11號	六堵淨水場	六堵	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.73	0.55	7.1
22	112/04/24	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.89	0.50	7.1
23	112/04/24	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.93	0.43	7.1
24	112/04/24	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.69	0.42	7.1
25	112/04/24	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.65	0.43	7.1
26	112/04/24	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.68	0.41	7.5
27	112/04/24	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.70	0.57	7.5
28	112/04/24	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.69	0.59	7.5
29	112/04/24	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	2	0.25	0	<0.003	0.73	0.51	7.5
30	112/04/24	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.78	0.68	7.4
31	112/04/24	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	1	0.25	0	<0.003	0.59	0.61	7.4
32	112/04/24	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.59	0.58	7.1
33	112/04/24	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.30	0	<0.003	0.60	0.63	7.4
34	112/04/24	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.59	0.56	7.1