7月份採樣結果												
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	112/07/04	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	<0.003	0.92	0.43	7.1
2	112/07/04	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.45	<0.003	0.98	0.43	7.2
3	112/07/04	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.55	<0.003	0.57	0.42	7.2
4	112/07/04	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.45	<0.003	0.78	0.39	7.2
5	112/07/04	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	6	0.40	<0.003	1.01	0.42	7.2
6	112/07/04	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.40	<0.003	0.79	0.38	7.4
7	112/07/04	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	<0.003	1.02	0.39	7.4
8	112/07/04	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.35	<0.003	1.39	0.30	7.3
9	112/07/04	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.35	<0.003	0.95	0.44	7.4
10	112/07/04	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.35	<0.003	0.24	0.51	7.4
11	112/07/04	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.50	<0.003	1.07	0.54	7.3
12	112/07/04	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	8	0.45	<0.003	0.70	0.48	7.3
13	112/07/04	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.50	<0.003	0.49	0.46	7.3
14	112/07/04	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	8	0.50	<0.003	0.88	0.72	7.3
15	112/07/04	安樂區	基金二路一巷1號	安樂淨水場	基隆	<1	9	0.50	<0.003	1.17	0.40	7.4
16	112/07/11	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.45	<0.003	1.12	0.70	7.4
17	112/07/11	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	6	0.65	<0.003	1.20	0.74	7.4
18	112/07/11	暖暖區	過港路166號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.60	<0.003	1.15	0.48	7.4
19	112/07/11	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.55	<0.003	1.13	0.48	7.3
20	112/07/11	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.55	<0.003	1.09	0.60	7.2
21	112/07/11	七堵區	大華一路11號	六堵淨水場	六堵	<1	6	0.85	<0.003	1.11	0.54	7.3
22	112/07/11	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	5	0.75	<0.003	0.64	0.79	7.2
23	112/07/11	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.70	<0.003	0.37	0.42	7.3
24	112/07/11	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	8	0.35	<0.003	0.95	0.57	7.3
25	112/07/11	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	11	0.45	<0.003	0.82	0.56	7.3
26	112/07/11	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	6	0.55	<0.003	1.13	0.62	7.1
27	112/07/11	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.55	<0.003	1.12	0.74	7.1
28	112/07/11	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	6	0.60	<0.003	1.15	0.54	7.1
29	112/07/11	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.45	<0.003	1.07	0.59	7.2
30	112/07/11	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	10	0.65	<0.003	1.17	0.62	7.2
31	112/07/11	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.70	<0.003	1.13	0.69	7.3
32	112/07/11	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	8	0.60	<0.003	0.54	0.62	7.0
33	112/07/11	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	9	0.50	<0.003	1.20	0.68	7.1
34	112/07/11	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.65	<0.003	1.20	0.62	7.0
35	112/07/13	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.75	<0.003	1.28	0.56	6.9
36	112/07/13	暖暖區	過港路150號	暖暖淨水場	基隆	<1	9	1.00	<0.003	1.28	0.60	7.5