8月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	112/08/08	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.79	0.44	7.5
2	112/08/08	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.81	0.47	7.4
3	112/08/08	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.39	0.43	7.4
4	112/08/08	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.40	0	<0.003	0.74	0.51	7.4
5	112/08/08	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	6	0.35	0	<0.003	0.67	0.53	7.3
6	112/08/08	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.35	0	<0.003	0.81	0.49	7.5
7	112/08/08	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.99	0.50	7.4
8	112/08/08	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.40	0	<0.003	0.99	0.48	7.4
9	112/08/08	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.35	0	<0.003	0.85	0.53	7.4
10	112/08/08	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.62	0.44	7.4
11	112/08/08	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	6	0.40	0	<0.003	1.01	0.38	7.4
12	112/08/08	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	1.00	0.49	7.4
13	112/08/08	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.97	0.47	7.4
14	112/08/08	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.99	0.68	7.5
15	112/08/08	安樂區	基金二路一巷1號	安樂淨水場	基隆	<1	7	0.40	0	<0.003	0.98	0.42	7.4
16	112/08/09	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.35	0	<0.003	0.81	0.68	7.5
17	112/08/09	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	5	0.35	0	<0.003	0.97	0.60	7.4
18	112/08/09	暖暖區	過港路166號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.39	0.70	7.2
19	112/08/09	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.40	0	<0.003	0.99	0.75	7.3
20	112/08/09	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.35	0	<0.003	0.63	0.62	7.3
21	112/08/09	七堵區	大華一路11號	六堵淨水場	六堵	<1	4	0.35	0	<0.003	0.65	0.58	7.3
22	112/08/09	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	5	0.35	0	<0.003	0.74	0.57	7.3
23	112/08/09	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	17	0.35	0	<0.003	0.81	0.52	7.3
24	112/08/09	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	3	0.35	0	<0.003	0.84	0.48	7.3
25	112/08/09	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.77	0.58	7.3
26	112/08/09	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.40	0	<0.003	1.02	0.61	7.4
27	112/08/09	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	1.01	0.60	7.3
28	112/08/09	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	6	0.35	0	<0.003	0.96	0.51	7.3
29	112/08/09	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.40	0	<0.003	0.98	0.47	7.3
30	112/08/09	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	13	0.40	0	<0.003	0.97	0.42	7.4