10月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	112/10/18	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.30	0	<0.003	0.40	0.54	7.6
2	112/10/18	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.38	0.43	7.4
3	112/10/18	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.73	0.57	7.5
4	112/10/18	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.72	0.42	7.4
5	112/10/18	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.90	0.44	7.4
6	112/10/18	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.90	0.6	7.3
7	112/10/18	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.35	0	<0.003	0.53	0.57	7.3
8	112/10/18	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.64	0.52	7.3
9	112/10/18	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.72	0.54	7.3
10	112/10/18	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	16	0.30	0	<0.003	0.74	0.5	7.3
11	112/10/18	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.67	0.52	7.2
12	112/10/18	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	11	0.35	0	<0.003	0.68	0.57	7.4
13	112/10/18	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	15	0.35	0	<0.003	0.64	0.52	7.4
14	112/10/18	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.64	0.69	7.7
15	112/10/18	安樂區	基金二路一巷1號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	0.68	0.54	7.3
16	112/10/11	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.90	0.74	7.1
17	112/10/11	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	6	0.30	0	<0.003	0.90	0.68	7.1
18	112/10/11	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.73	0.59	7.1
19	112/10/11	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	18	0.30	0	<0.003	0.39	0.64	7.1
20	112/10/11	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.74	0.59	7.1
21	112/10/11	七堵區	大華一路11號	六堵淨水場	六堵	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.73	0.63	7.2
22	112/10/11	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.40	0.79	7.1
23	112/10/11	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.40	0.54	7.2
24	112/10/11	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.38	0.57	7.2
25	112/10/11	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	14	0.30	0	<0.003	0.72	0.49	7.2
26	112/10/11	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	21	0.30	0	<0.003	0.73	0.52	7.3
27	112/10/11	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.73	0.66	7.2
28	112/10/11	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.63	0.48	7.2
29	112/10/11	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	6	0.35	0	<0.003	0.53	0.58	7.2
30	112/10/11	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	15	0.35	0	<0.003	0.72	0.52	7.2
31	112/10/16	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.82	0.8	8.3
32	112/10/16	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.38	0.58	8.4
33	112/10/16	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.40	0.52	8.1
34	112/10/16	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.74	0.57	7.5