3月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效	PH值
1	113/03/05	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.30	0	<0.003	0.29	0.65	7.78
2	113/03/05	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.44	0.57	7.64
3	113/03/05	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.20	0.53	7.62
4	113/03/05	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.30	0	<0.003	0.43	0.55	7.52
5	113/03/05	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.29	0.49	7.48
6	113/03/05	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.21	0.49	7.39
7	113/03/05	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.18	0.52	7.50
8	113/03/05	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.30	0	<0.003	0.27	0.52	7.42
9	113/03/05	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.32	0.62	7.38
10	113/03/05	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.18	0.53	7.47
11	113/03/05	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.70	0.57	7.26
12	113/03/05	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	11	0.30	0	<0.003	0.57	0.53	7.31
13	113/03/05	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.48	0.58	7.46
14	113/03/05	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	9	0.30	0	<0.003	0.43	0.68	7.18
15	113/03/05	安樂區	基金二路一巷1號	新山淨水場	基隆	<1	18	0.30	0	<0.003	0.47	0.62	7.38
16	113/03/12	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.40	0	<0.003	0.45	0.64	7.31
17	113/03/12	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	6	0.40	0	<0.003	0.82	0.59	7.47
18	113/03/12	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	17	0.40	0	<0.003	1.06	0.70	7.22
19	113/03/12	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.40	0	<0.003	0.94	0.61	7.01
20	113/03/12	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.45	0	<0.003	0.91	0.47	7.14
21	113/03/12	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	六堵	<1	22	0.45	0	<0.003	0.47	0.51	7.20
22	113/03/12	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	13	0.40	0	<0.003	0.41	0.62	7.38
23	113/03/12	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	16	0.40	0	<0.003	0.99	0.58	7.39
24	113/03/12	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	27	0.45	0	<0.003	0.72	0.55	7.37
25	113/03/12	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	24	0.45	0	<0.003	0.74	0.51	7.42
26	113/03/12	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	19	0.45	0	<0.003	0.47	0.58	7.49
27	113/03/12	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	25	0.40	0	<0.003	0.43	0.67	7.36
28	113/03/12	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	18	0.45	0	<0.003	0.79	0.62	7.42
29	113/03/12	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	17	0.45	0	<0.003	0.73	0.54	7.48
30	113/03/12	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	23	0.45	0	<0.003	0.72	0.48	7.46
31	113/03/26	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.85	0	<0.003	1.55	0.72	7.24
32	113/03/26	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	13	0.35	0	<0.003	0.68	0.67	7.42
33	113/03/26	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.80	0	<0.003	1.37	0.64	7.14
34	113/03/26	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	17	0.45	0	<0.003	1.06	0.75	7.02