5月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	113/05/07	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	0.01	0.31	0.45	7.6
2	113/05/07	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.35	0.50	7.6
3	113/05/07	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.40	0	<0.003	0.31	0.54	7.7
4	113/05/07	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.35	0	<0.003	0.48	0.52	7.8
5	113/05/07	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	8	0.35	0	<0.003	0.30	0.57	7.6
6	113/05/07	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.30	0	<0.003	0.14	0.53	7.5
7	113/05/07	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.30	0	<0.003	0.11	0.52	7.7
8	113/05/07	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.20	0.56	7.3
9	113/05/07	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.20	0.48	7.5
10	113/05/07	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	11	0.35	0	0.01	0.15	0.54	7.5
11	113/05/07	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	13	0.35	0	<0.003	0.49	0.44	7.3
12	113/05/07	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	11	0.40	0	<0.003	0.37	0.53	7.4
13	113/05/07	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.55	0.51	7.6
14	113/05/07	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	17	0.40	0	<0.003	0.56	0.49	7.8
15	113/05/07	安樂區	基金二路一巷1號	新山淨水場	基隆	<1	15	0.40	0	<0.003	0.63	0.58	7.7
16	113/05/14	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.60	0	<0.003	0.67	0.86	7.0
17	113/05/14	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	8	0.25	0	<0.003	0.53	0.84	7.1
18	113/05/14	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	5	0.45	0	<0.003	0.78	0.90	7.1
19	113/05/14	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.40	0	<0.003	0.91	0.88	7.2
20	113/05/14	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.35	0	<0.003	0.75	0.68	7.1
21	113/05/14	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	六堵	3	39	0.25	4	<0.003	3.57	0.69	7.2
22	113/05/14	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	2	21	0.25	2	<0.003	1.22	0.71	7.2
23	113/05/14	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	1	18	0.25	2	<0.003	0.72	0.81	7.0
24	113/05/14	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	12	0.25	0	<0.003	3.29	0.77	7.1
25	113/05/14	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	13	0.45	0	<0.003	0.24	0.69	7.2
26	113/05/14	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	22	0.40	0	<0.003	0.67	0.73	7.2
27	113/05/14	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	8	0.45	0	0.01	0.68	0.70	7.1
28	113/05/14	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	27	0.40	0	<0.003	0.70	0.69	7.2
29	113/05/14	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	19	0.25	0	<0.003	0.83	0.72	7.3
30	113/05/14	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	22	1.6	0	<0.003	0.78	0.75	7.1
31	113/05/14	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.95	0	<0.003	1.03	0.79	7.0
32	113/05/14	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	9	0.70	0	<0.003	1.03	0.68	7.3
33	113/05/14	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	13	0.35	0	<0.003	0.91	0.70	7.1
34	113/05/14	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	11	0.65	0	<0.003	0.82	0.66	7.09