7月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	113/07/02	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	1.82	0.32	7.48
2	113/07/02	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.35	0	<0.003	0.68	0.36	7.87
3	113/07/02	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	1.74	0.37	7.78
4	113/07/02	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	4	0..35	0	<0.003	0.84	0.34	7.74
5	113/07/02	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	11	0.40	0	<0.003	0.77	0.37	7.56
6	113/07/02	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.35	0	<0.003	1.08	0.37	7.52
7	113/07/02	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	1.17	0.34	7.48
8	113/07/02	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.40	0	<0.003	0.81	0.32	7.49
9	113/07/02	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	1.22	0.52	7.12
10	113/07/02	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	16	0.40	0	<0.003	1.23	0.57	7.27
11	113/07/02	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.87	0.48	7.52
12	113/07/02	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	18	0.40	0	<0.003	1.10	0.51	7.48
13	113/07/02	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	1.86	0.50	7.47
14	113/07/02	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	22	0.40	0	<0.003	1.69	0.68	7.47
15	113/07/02	安樂區	基金二路一巷1號	新山淨水場	基隆	<1	19	0.40	0	<0.003	1.69	0.54	7.54
16	113/07/09	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	1.76	0.66	7.50
17	113/07/09	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	6	0.30	0	<0.003	0.70	0.53	7.56
18	113/07/09	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	1.87	0.76	7.14
19	113/07/09	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.35	0	<0.003	0.83	0.78	7.60
20	113/07/09	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.35	0	<0.003	0.81	0.77	7.48
21	113/07/09	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	六堵	2	29	0.35	3	<0.003	1.13	0.69	7.45
22	113/07/09	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	1	18	0.40	1	<0.003	1.13	0.67	7.60
23	113/07/09	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	2	27	0.30	1	<0.003	1.18	0.70	6.96
24	113/07/09	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	16	0.35	0	<0.003	1.18	0.71	7.66
25	113/07/09	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	33	0.30	0	<0.003	1.01	0.69	7.54
26	113/07/09	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	2	25	0.60	0	<0.003	1.79	0.68	7.44
27	113/07/09	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	17	0.35	0	<0.003	0.69	0.69	7.51
28	113/07/09	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	3	32	0.45	0	<0.003	1.90	0.62	7.57
29	113/07/09	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	11	0.45	2	<0.003	0.75	0.52	7.48
30	113/07/09	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	2	24	0.40	0	<0.003	0.68	0.57	7.50
31	113/07/09	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	4	94	0.30	0	<0.003	1.82	0.65	7.50
32	113/07/09	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	3	87	0.25	0	<0.003	0.89	0.78	7.48
33	113/07/09	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	4	95	0.25	0	<0.003	1.69	0.67	7.44
34	113/07/09	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	3	88	0.30	0	<0.003	1.06	0.57	7.50