8月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	113/08/06	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	22	0.40	0	<0.003	0.43	0.38	7.80
2	113/08/06	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.45	0	<0.003	0.43	0.41	7.77
3	113/08/06	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	14	0.45	0	<0.003	0.06	0.42	7.64
4	113/08/06	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	26	0.45	0	<0.003	0.05	0.41	7.63
5	113/08/06	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.45	0	<0.003	0.11	0.43	7.63
6	113/08/06	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.40	0	<0.003	0.14	0.42	7.66
7	113/08/06	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	12	0.40	0	<0.003	0.52	0.40	7.74
8	113/08/06	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.56	0.41	7.68
9	113/08/06	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.51	0.63	7.56
10	113/08/06	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	5	0.40	0	<0.003	0.49	0.57	7.59
11	113/08/06	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.45	0	<0.003	0.52	0.54	7.54
12	113/08/06	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	12	0.45	0	<0.003	0.39	0.50	7.53
13	113/08/06	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	17	0.45	0	<0.003	0.46	0.48	7.67
14	113/08/06	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	19	0.45	0	<0.003	0.48	0.63	7.56
15	113/08/06	安樂區	基金二路一巷1號	新山淨水場	基隆	<1	23	0.45	0	<0.003	0.40	0.60	7.69
16	113/08/20	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.40	0	<0.003	0.47	0.74	7.35
17	113/08/20	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	13	0.45	0	<0.003	0.45	0.72	6.78
18	113/08/20	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	2	0.45	0	<0.003	0.03	0.77	7.47
19	113/08/20	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.45	0	<0.003	0.12	0.64	7.31
20	113/08/20	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.45	0	<0.003	0.11	0.53	6.75
21	113/08/20	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	六堵	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.07	0.70	6.94
22	113/08/20	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.45	0	<0.003	0.49	0.69	7.23
23	113/08/20	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.46	0.56	7.10
24	113/08/20	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	2	0.40	0	<0.003	0.48	0.72	7.53
25	113/08/20	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	2	0.40	0	<0.003	0.49	0.74	7.78
26	113/08/20	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	2	0.45	0	<0.003	0.44	0.70	7.44
27	113/08/20	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	10	0.45	0	<0.003	0.44	0.66	7.35
28	113/08/20	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.45	0	<0.003	0.47	0.63	7.21
29	113/08/20	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.45	0	<0.003	0.50	0.61	7.03
30	113/08/20	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.45	0	<0.003	0.46	0.54	6.91