10月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	113/10/07	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.30	0	<0.003	0.70	0.67	6.89
2	113/10/07	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.30	0	<0.003	0.70	0.73	6.93
3	113/10/07	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.71	0.54	6.97
4	113/10/07	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.30	0	<0.003	0.71	0.61	7.01
5	113/10/07	中正區	中正路1號碼頭(基隆碼頭)	新山淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.72	0.64	7.31
6	113/10/07	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.30	0	<0.003	0.57	0.54	6.77
7	113/10/07	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.30	0	<0.003	0.41	0.63	7.04
8	113/10/07	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	18	0.30	0	<0.003	0.51	0.52	6.73
9	113/10/07	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.43	0.69	7.21
10	113/10/07	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.36	0.66	7.34
11	113/10/07	中山區	中山一路11號	安樂淨水場	基隆	<1	22	0.35	0	<0.003	0.68	0.65	7.15
12	113/10/07	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	13	0.35	0	<0.003	0.63	0.53	6.87
13	113/10/07	中山區	復興路156號	安樂淨水場	基隆	<1	25	0.35	0	<0.003	0.59	0.52	6.73
14	113/10/07	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	26	0.40	0	<0.003	0.62	0.57	6.93
15	113/10/07	安樂區	基金二路一巷1號	新山淨水場	基隆	<1	19	0.40	0	<0.003	0.66	0.53	6.74
16	113/10/15	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.70	0.74	7.27
17	113/10/15	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	9	0.30	0	<0.003	0.35	0.59	7.38
18	113/10/15	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.30	0	<0.003	0.45	0.76	7.04
19	113/10/15	仁愛區	南榮路355號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.30	0	<0.003	0.51	0.86	7.26
20	113/10/15	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.35	0	<0.003	0.41	0.72	7.28
21	113/10/15	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	六堵	<1	13	0.35	0	<0.003	0.68	0.67	7.30
22	113/10/15	七堵區	明德一路100號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.72	0.64	7.24
23	113/10/15	七堵區	永富路148號	六堵淨水場	基隆	<1	14	0.35	0	<0.003	0.71	0.59	7.27
24	113/10/15	七堵區	泰安路84號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.60	0.61	7.29
25	113/10/15	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	12	0.35	0	<0.003	0.63	0.58	7.31
26	113/10/15	七堵區	大華二路150號	六堵淨水場	基隆	<1	16	0.35	0	<0.003	0.54	0.59	7.42
27	113/10/15	七堵區	東新街14號	六堵淨水場	基隆	<1	15	0.35	0	<0.003	0.71	0.57	7.40
28	113/10/15	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	19	0.35	0	<0.003	0.71	0.50	7.54
29	113/10/15	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	21	0.40	0	<0.003	0.62	0.46	7.52
30	113/10/15	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	22	0.40	0	<0.003	0.67	0.43	7.50
31	113/10/15	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	14	0.30	0	<0.003	0.52	0.74	7.27
32	113/10/15	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	10	0.35	0	<0.003	0.40	0.72	7.28
33	113/10/15	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.37	0.58	8.31
34	113/10/15	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	17	0.35	0	<0.003	1.57	0.59	7.38