4月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	114.04.08	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.30	0	<0.003	1.03	0.40	8.33
2	114.04.08	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.48	0.34	8.03
3	114.04.08	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.35	0	<0.003	0.49	0.49	7.80
4	114.04.08	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.35	0	<0.003	0.65	0.47	7.54
5	114.04.08	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.25	0	<0.003	0.65	0.46	7.55
6	114.04.08	中正區	中正路118號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.30	0	<0.003	0.65	0.37	7.55
7	114.04.08	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.30	0	<0.003	0.47	0.39	7.46
8	114.04.08	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.35	0	<0.003	0.47	0.41	7.44
9	114.04.08	仁愛區	仁一路171號	暖暖淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.93	0.49	7.33
10	114.04.08	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	5	0.25	0	<0.003	0.93	0.51	7.34
11	114.04.08	中山區	中山一路45號	安樂淨水場	基隆	<1	4	0.35	0	<0.003	0.93	0.53	7.41
12	114.04.08	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	6	0.35	0	<0.003	0.93	0.50	7.37
13	114.04.08	中山區	復興路204號	安樂淨水場	基隆	<1	7	0.30	0	<0.003	0.86	0.68	7.42
14	114.04.08	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.86	0.67	7.39
15	114.04.08	安樂區	基金二路1巷1號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.30	0	<0.003	0.85	0.65	7.38
16	114.04.15	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.20	0	<0.003	1.03	0.69	7.69
17	114.04.15	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.20	0	<0.003	0.48	0.65	7.82
18	114.04.15	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	11	0.15	0	<0.003	0.49	0.63	7.91
19	114.04.15	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	基隆	<1	8	0.15	0	<0.003	0.65	0.47	6.97
20	114.04.15	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	0.66	0.53	7.69
21	114.04.15	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.20	0	<0.003	0.69	0.65	7.34
22	114.04.15	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.20	0	<0.003	0.47	0.66	7.61
23	114.04.15	七堵區	永富路148號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.20	0	<0.003	0.47	0.82	7.52
24	114.04.15	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.15	0	<0.003	0.96	0.73	7.34
25	114.04.15	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	5	0.15	0	<0.003	0.93	0.54	7.68
26	114.04.15	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.25	0	<0.003	0.93	0.50	7.69
27	114.04.15	七堵區	光明路68號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.25	0	<0.003	0.93	0.64	7.33
28	114.04.15	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	15	0.20	0	<0.003	0.85	0.57	7.64
29	114.04.15	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.20	0	<0.003	0.86	0.61	7.68
30	114.04.15	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.25	0	<0.003	0.86	0.71	7.73
31	114.04.15	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.15	0	<0.003	0.86	0.70	7.69
32	114.04.15	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.15	0	<0.003	1.03	0.59	7.82
33	114.04.15	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.15	0	<0.003	0.89	0.67	7.64
34	114.04.15	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.15	0	<0.003	0.98	0.62	7.15