5月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	114.05.06	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	0.65	0.38	7.69
2	114.05.06	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.70	0.45	7.65
3	114.05.06	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.15	0	<0.003	0.60	0.47	7.57
4	114.05.06	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	0.47	0.55	7.60
5	114.05.06	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.79	0.61	7.55
6	114.05.06	中正區	中正路118號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.20	0	<0.003	0.32	0.42	7.54
7	114.05.06	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	0.36	0.51	7.70
8	114.05.06	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.20	0	<0.003	0.32	0.66	7.68
9	114.05.06	仁愛區	仁一路171號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.15	0	<0.003	0.43	0.57	7.58
10	114.05.06	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	4	0.15	0	<0.003	0.47	0.63	7.65
11	114.05.06	中山區	中山一路45號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.30	0	<0.003	0.83	0.53	7.39
12	114.05.06	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	3	0.25	0	<0.003	0.54	0.43	7.62
13	114.05.06	中山區	復興路204號	安樂淨水場	基隆	<1	2	0.25	0	<0.003	0.66	0.49	7.27
14	114.05.06	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.72	0.58	7.62
15	114.05.06	安樂區	基金二路1巷1號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.20	0	<0.003	0.77	0.62	7.65
16	114.05.13	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.25	0	<0.003	0.66	0.76	7.52
17	114.05.13	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.30	0	<0.003	0.98	0.63	7.83
18	114.05.13	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	6	0.25	0	<0.003	0.94	0.49	7.09
19	114.05.13	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	基隆	<1	5	0.30	0	<0.003	0.94	0.68	7.10
20	114.05.13	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.30	0	<0.003	0.96	0.49	7.37
21	114.05.13	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.30	0	<0.003	0.98	0.53	7.51
22	114.05.13	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.30	0	<0.003	1.02	0.62	7.23
23	114.05.13	七堵區	永富路148號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.30	0	<0.003	1.03	0.66	7.38
24	114.05.13	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.30	0	<0.003	1.02	0.57	7.26
25	114.05.13	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	1.04	0.54	7.31
26	114.05.13	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.40	0	<0.003	0.84	0.63	7.53
27	114.05.13	七堵區	光明路68號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	1.03	0.55	7.64
28	114.05.13	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	6	0.35	0	<0.003	1.04	0.62	7.13
29	114.05.13	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.96	0.51	7.26
30	114.05.13	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	4	0.35	0	<0.003	0.95	0.66	7.31