7月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	114.07.15	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	13	0.45	0	<0.003	0.33	0.45	7.89
2	114.07.15	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.45	0	<0.003	0.25	0.41	8.10
3	114.07.15	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.50	0	<0.003	0.37	0.51	7.98
4	114.07.15	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.50	0	<0.003	0.37	0.52	7.92
5	114.07.15	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.42	0	<0.003	0.36	0.44	7.89
6	114.07.15	中正區	中正路118號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.45	0	<0.003	0.04	0.43	8.12
7	114.07.15	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.45	0	<0.003	0.10	0.53	8.24
8	114.07.15	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.45	0	<0.003	0.10	0.41	8.21
9	114.07.15	仁愛區	仁一路171號	暖暖淨水場	基隆	<1	5	0.40	0	<0.003	0.11	0.54	7.98
10	114.07.15	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	8	0.45	0	<0.003	0.09	0.57	7.81
11	114.07.15	中山區	中山一路45號	安樂淨水場	基隆	<1	12	0.45	0	<0.003	0.62	0.45	7.97
12	114.07.15	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	17	0.50	0	<0.003	0.62	0.47	7.89
13	114.07.15	中山區	復興路204號	安樂淨水場	基隆	<1	11	0.45	0	<0.003	0.63	0.44	7.99
14	114.07.15	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	8	0.40	0	<0.003	0.63	0.48	8.11
15	114.07.15	安樂區	基金二路1巷1號	新山淨水場	基隆	<1	15	0.40	0	<0.003	0.62	0.51	8.14
1	114.07.22	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	14	0.35	0	<0.003	0.31	0.72	7.03
2	114.07.22	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.82	0.43	6.94
3	114.07.22	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	10	0.35	0	<0.003	0.96	0.54	7.13
4	114.07.22	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	基隆	<1	16	0.35	0	<0.003	0.34	0.52	7.24
5	114.07.22	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.30	0	<0.003	0.93	0.47	7.52
6	114.07.22	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	基隆	<1	9	0.40	0	<0.003	0.01	0.63	7.06
7	114.07.22	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.15	0	<0.003	0.91	0.53	7.23
8	114.07.22	七堵區	永富路148號	新山淨水場	基隆	<1	8	0.35	0	<0.003	0.07	0.48	7.43
9	114.07.22	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.72	0.45	7.54
10	114.07.22	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	9	0.30	0	<0.003	0.78	0.52	7.06
11	114.07.22	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	基隆	<1	10	0.45	0	<0.003	0.07	0.47	7.32
12	114.07.22	七堵區	光明路68號	新山淨水場	基隆	<1	11	0.40	0	<0.003	0.79	0.52	7.11
13	114.07.22	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	16	0.45	0	<0.003	0.79	0.61	7.24
14	114.07.22	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	7	0.35	0	<0.003	0.82	0.54	7.03
15	114.07.22	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	12	0.35	0	<0.003	0.80	0.47	7.31
16	114.07.22	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.30	0	<0.003	0.87	0.72	7.04
17	114.07.22	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	2	0.35	0	<0.003	0.71	0.65	7.57
18	114.07.22	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	3	0.30	0	<0.003	0.82	0.62	6.93
19	114.07.22	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	2	0.30	0	<0.003	0.81	0.57	7.08