10月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	114.10.14	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.25	0	<0.003	1.21	0.27	7.67
2	114.10.14	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.23	0.26	7.76
3	114.10.14	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	1	0.25	0	<0.003	0.90	0.28	7.74
4	114.10.14	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	1	0.25	0	<0.003	1.02	0.29	7.68
5	114.10.14	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	1.17	0.28	7.69
6	114.10.14	中正區	中正路118號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	1.84	0.29	7.48
7	114.10.14	中正區	信二路307號	新山淨水場	基隆	<1	1	0.20	0	<0.003	1.84	0.26	7.46
8	114.10.14	中正區	信三路36號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.81	0.27	7.47
9	114.10.14	仁愛區	仁一路171號	暖暖淨水場	基隆	<1	3	0.20	0	<0.003	1.84	0.57	7.60
10	114.10.14	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.96	0.48	7.63
11	114.10.14	中山區	中山一路45號	安樂淨水場	基隆	<1	4	0.25	0	<0.003	0.50	0.48	7.76
12	114.10.14	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	3	0.25	0	<0.003	0.39	0.51	7.74
13	114.10.14	中山區	復興路204號	安樂淨水場	基隆	<1	4	0.25	0	<0.003	0.36	0.48	7.78
14	114.10.14	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	9	0.25	0	<0.003	0.39	0.58	7.90
15	114.10.14	安樂區	基金二路1巷1號	新山淨水場	基隆	<1	6	0.25	0	<0.003	0.48	0.52	7.87
16	114.10.20	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.17	0.72	7.63
17	114.10.20	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	1.33	0.59	7.87
18	114.10.20	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.77	0.75	6.87
19	114.10.20	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	基隆	<1	1	0.20	0	<0.003	1.30	0.92	6.88
20	114.10.20	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	1	0.20	0	<0.003	1.12	0.70	7.23
21	114.10.20	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	1.23	0.65	7.29
22	114.10.20	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	1.83	0.63	7.35
23	114.10.20	七堵區	永富路148號	新山淨水場	基隆	<1	3	0.25	0	<0.003	1.81	0.62	7.31
24	114.10.20	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	基隆	<1	2	0.25	0	<0.003	1.86	0.58	7.31
25	114.10.20	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.66	0.57	7.29
26	114.10.20	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	基隆	<1	4	0.20	0	<0.003	0.52	0.67	6.88
27	114.10.20	七堵區	光明路68號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.75	0.54	7.20
28	114.10.20	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.15	0	<0.003	0.78	0.52	7.22
29	114.10.20	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	6	0.15	0	<0.003	0.97	0.53	7.23
30	114.10.20	七堵區	百二街43號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.90	0.52	7.24
31	114.10.20	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	5	0.25	0	<0.003	1.38	0.49	7.30
32	114.10.20	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	7	0.30	0	<0.003	0.78	0.55	7.68
33	114.10.20	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	3	0.25	0	<0.003	0.94	0.50	7.03
34	114.10.20	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	2	0.20	0	<0.003	0.94	0.58	6.97