12月份採樣結果													
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	供水系統	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	114.12.02	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.57	0.40	8.05
2	114.12.02	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.54	0.79	7.77
3	114.12.02	七堵區	永富路148號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.54	0.74	7.53
4	114.12.02	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.55	0.45	7.38
5	114.12.02	七堵區	光明路68號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.55	0.42	7.46
6	114.12.02	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.58	0.28	7.28
7	114.12.02	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.55	0.86	7.15
8	114.12.02	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.55	0.60	7.39
9	114.12.02	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.52	0.21	7.87
10	114.12.02	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.55	0.34	7.70
11	114.12.02	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.68	0.25	7.59
12	114.12.02	中山區	復興路204號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.69	0.25	7.88
13	114.12.02	中山區	港西街25號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.53	0.50	7.68
14	114.12.02	中山區	中山一路45號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.54	0.60	7.35
15	114.12.02	仁愛區	仁一路171號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.53	0.38	7.17
16	114.12.04	仁愛區	信三路307號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.62	0.24	7.10
17	114.12.04	仁愛區	信二路36號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.40	0.38	7.55
18	114.12.04	中正區	中正路1號碼頭	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.57	0.30	7.18
19	114.12.04	安樂區	安樂路二段114號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.57	0.87	7.27
20	114.12.04	安樂區	基金三路1巷1號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.96	0.37	7.02
21	114.12.05	中正區	中正路583號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.52	0.48	7.18
22	114.12.05	中正區	中正路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.51	0.42	7.25
23	114.12.05	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.56	0.49	7.27
24	114.12.05	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.51	0.49	7.25
25	114.12.05	中正區	平一路118號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.53	0.47	7.26
26	114.12.15	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.21	0.53	7.81
27	114.12.15	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.23	0.55	7.57
28	114.12.15	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.90	0.65	7.72
29	114.12.15	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.01	0.71	7.62
30	114.12.15	中正區	北寧路416號	新山淨水場	基隆	<1	<1	0.20	0	<0.003	1.24	0.52	7.90