| 3月份採樣結果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項次 | 日期 | 鄉鎮 | 地點 | 淨水場 | 大腸桿菌群 | 總菌落數 | 濁度 | 色度 | 亞硝酸鹽氮 | 硝酸鹽氮 | 自由有效餘氯 | PH值 |
| 1 | 115.03.10 | 中正區 | 祥豐街343號 | 新山淨水場 | <1 | 7 | 0.15 | 0 | <0.003 | 0.44 | 0.62 | 7.34 |
| 2 | 115.03.10 | 中正區 | 北寧路416號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.45 | 0.60 | 7.32 |
| 3 | 115.03.10 | 中正區 | 和一路40之1號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.46 | 0.59 | 7.25 |
| 4 | 115.03.10 | 中正區 | 平一路118號 | 新山淨水場 | <1 | 4 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.45 | 0.61 | 7.33 |
| 5 | 115.03.10 | 中正區 | 中正路118號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.46 | 0.46 | 7.41 |
| 6 | 115.03.10 | 中正區 | 信三路36號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.39 | 0.48 | 7.27 |
| 7 | 115.03.10 | 仁愛區 | 港西街25號 | 安樂淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.38 | 0.46 | 7.26 |
| 8 | 115.03.10 | 中山區 | 西定路320之1號 | 安樂淨水場 | <1 | 8 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.80 | 0.49 | 7.35 |
| 9 | 115.03.10 | 中山區 | 復興路204號 | 安樂淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.38 | 0.50 | 7.24 |
| 10 | 115.03.10 | 中山區 | 中山一路61-1號 | 安樂淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.33 | 0.53 | 7.27 |
| 11 | 115.03.10 | 安樂區 | 安一路358號 | 安樂淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.72 | 0.61 | 7.33 |
| 12 | 115.03.10 | 安樂區 | 基金二路1巷1號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.72 | 0.59 | 7.31 |
| 13 | 115.03.10 | 仁愛區 | 仁一路171號 | 暖暖淨水場 | <1 | 6 | 0.15 | 0 | <0.003 | 0.71 | 0.57 | 7.34 |
| 14 | 115.03.10 | 中正區 | 信二路307號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.71 | 0.62 | 7.37 |
| 15 | 115.03.10 | 中正區 | 信二路133號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.73 | 0.61 | 7.43 |
| 16 | 115.03.17 | 安樂區 | 麥金路720號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.15 | 0 | <0.003 | 1.13 | 0.69 | 7.88 |
| 17 | 115.03.17 | 暖暖區 | 水源路38號 | 暖暖淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 1.12 | 0.70 | 7.21 |
| 18 | 115.03.17 | 暖暖區 | 源遠路275之6號 | 暖暖淨水場 | <1 | 6 | 0.25 | 0 | <0.003 | 1.14 | 0.64 | 7.34 |
| 19 | 115.03.17 | 仁愛區 | 南榮路355號 | 暖暖淨水場 | <1 | <1 | 0.25 | 0 | <0.003 | 1.11 | 0.56 | 7.53 |
| 20 | 115.03.17 | 安樂區 | 麥金路169號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 1.14 | 0.48 | 7.44 |
| 21 | 115.03.17 | 七堵區 | 大華一路11號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.66 | 0.52 | 7.36 |
| 22 | 115.03.17 | 七堵區 | 明德一路100號 | 新山淨水場 | <1 | 4 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.64 | 0.43 | 7.35 |
| 23 | 115.03.17 | 七堵區 | 永富路148號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.68 | 0.61 | 7.58 |
| 24 | 115.03.17 | 七堵區 | 泰安路84號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.60 | 0.48 | 6.59 |
| 25 | 115.03.17 | 七堵區 | 工建西路30號 | 六堵淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.68 | 0.58 | 7.21 |
| 26 | 115.03.17 | 七堵區 | 大華二路150號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.68 | 0.64 | 7.33 |
| 27 | 115.03.17 | 仁愛區 | 光一路(全民運動公園) | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.68 | 0.46 | 7.47 |
| 28 | 115.03.17 | 七堵區 | 明德三路45號 | 六堵淨水場 | <1 | 5 | 0.15 | 0 | <0.003 | 0.72 | 0.52 | 7.58 |
| 29 | 115.03.17 | 七堵區 | 百三街24號 | 六堵淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.71 | 0.44 | 7.43 |
| 30 | 115.03.17 | 中正區 | 中正路1號碼頭(基港碼頭) | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.72 | 0.61 | 7.42 |
| 31 | 115.03.17 | 安樂區 | 麥金路720號 | 新山淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 1.15 | 0.69 | 7.89 |
| 32 | 115.03.17 | 安樂區 | 安一路358號 | 安樂淨水場 | <1 | 4 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.65 | 0.70 | 7.23 |
| 33 | 115.03.17 | 七堵區 | 工建西路30號 | 六堵淨水場 | <1 | <1 | 0.15 | 0 | <0.003 | 0.67 | 0.58 | 7.20 |
| 34 | 115.03.17 | 暖暖區 | 水源路38號 | 暖暖淨水場 | <1 | <1 | 0.20 | 0 | <0.003 | 0.70 | 0.67 | 7.04 |