5月份採樣結果												
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	115/05/05	中正區	北寧路416號	新山淨水場	<1	5	0.25	0	<0.003	0.45	0.45	7.83
2	115/05/05	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.45	0.42	7.83
3	115/05/05	中正區	平一路118號	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.45	0.45	7.78
4	115/05/05	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	<1	3	0.20	0	<0.003	0.45	0.46	7.67
5	115/05/05	中正區	中正路118號	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.45	0.51	7.82
6	115/05/05	中正區	信二路133號	新山淨水場	<1	2	0.20	0	<0.003	0.27	0.60	7.75
7	115/05/05	中正區	信二路307號	新山淨水場	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.28	0.67	7.68
8	115/05/05	中正區	信三路36號	新山淨水場	<1	4	0.20	0	<0.003	0.27	0.70	7.74
9	115/05/05	中正區	仁一路171號	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.28	0.65	7.35
10	115/05/05	仁愛區	港西街25號	安樂淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.31	0.61	7.53
11	115/05/05	中山區	中山一路61-1號	安樂淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.68	0.56	7.48
12	115/05/05	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.68	0.62	7.58
13	115/05/05	中山區	復興路204號	安樂淨水場	<1	4	0.20	0	<0.003	0.68	0.56	7.24
14	115/05/05	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.68	0.47	7.32
15	115/05/05	安樂區	基金二路1巷1號	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.67	0.51	7.49
16	115/05/12	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	<1	8	0.15	0	<0.003	0.46	0.72	6.98
17	115/05/12	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.71	0.60	7.42
18	115/05/12	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	<1	<1	0.15	0	<0.003	0.71	0.68	7.19
19	115/05/12	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	<1	2	0.25	0	<0.003	0.71	0.68	7.02
20	115/05/12	安樂區	麥金路169號	新山淨水場	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.71	0.58	7.29
21	115/05/12	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	<1	<1	0.25	0	<0.003	0.70	0.56	7.34
22	115/05/12	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	<1	6	0.20	0	<0.003	0.69	0.65	7.34
23	115/05/12	七堵區	永富路148號	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.66	0.64	7.49
24	115/05/12	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.66	0.59	7.54
25	115/05/12	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	<1	3	0.20	0	<0.003	0.67	0.53	7.51
26	115/05/12	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	<1	4	0.20	0	<0.003	0.66	0.47	7.76
27	115/05/12	仁愛區	光一路(全民運動公園)	新山淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.66	0.70	7.28
28	115/05/12	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.50	0.53	7.79
29	115/05/12	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	<1	<1	0.20	0	<0.003	0.51	0.63	7.56
30	115/05/12	中正區	中正路1號碼頭(基港碼頭)	新山淨水場	<1	4	0.15	0	<0.003	0.51	0.55	7.69