9月份採樣結果												
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	115/09/09	中正區	北寧路416號	新山淨水場	<1	5	0.30	0	<0.003	0.34	0.59	8.20
2	115/09/09	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	<1	5	0.30	0	<0.003	0.41	0.51	8.20
3	115/09/09	中正區	平一路118號	新山淨水場	<1	6	0.30	0	<0.003	0.44	0.51	7.91
4	115/09/09	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	<1	4	0.30	0	<0.003	0.35	0.51	7.93
5	115/09/09	中正區	中正路118號	新山淨水場	<1	3	0.30	0	<0.003	0.34	0.57	7.93
6	115/09/09	中正區	信二路133號	新山淨水場	<1	6	0.40	0	<0.003	0.34	0.53	7.95
7	115/09/09	中正區	信二路307號	新山淨水場	<1	8	0.40	0	<0.003	0.34	0.41	7.83
8	115/09/09	中正區	信三路36號	新山淨水場	<1	7	0.40	0	<0.003	0.62	0.51	7.83
9	115/09/09	中正區	仁一路171號	新山淨水場	<1	8	0.40	0	<0.003	0.68	0.42	7.71
10	115/09/09	仁愛區	港西街25號	安樂淨水場	<1	7	0.40	0	<0.003	0.65	0.41	7.41
11	115/09/09	中山區	中山一路61-1號	安樂淨水場	<1	4	0.35	0	<0.003	0.34	0.53	7.49
12	115/09/09	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	<1	7	0.35	0	<0.003	0.72	0.51	7.41
13	115/09/09	中山區	復興路204號	安樂淨水場	<1	5	0.35	0	<0.003	0.72	0.65	7.53
14	115/09/09	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	<1	6	0.35	0	<0.003	0.72	0.63	7.47
15	115/09/09	安樂區	基金二路1巷1號	新山淨水場	<1	9	0.35	0	<0.003	0.72	0.61	7.51
16	115/09/14	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	<1	13	0.50	0	<0.003	0.63	0.73	7.09
17	115/09/14	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	<1	18	0.45	0	<0.003	0.65	0.75	7.26
18	115/09/14	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	<1	14	0.45	0	<0.003	0.62	0.51	7.53
19	115/09/14	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	<1	11	0.50	0	<0.003	0.34	0.59	7.33
20	115/09/14	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	<1	8	0.45	0	<0.003	0.34	0.73	7.03
21	115/09/14	安樂區	麥金路169號	新山淨水場	<1	11	0.65	0	<0.003	0.35	0.59	7.31
22	115/09/14	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	<1	7	0.60	0	<0.003	0.34	0.52	7.39
23	115/09/14	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	<1	6	0.20	0	<0.003	0.43	0.57	7.41
24	115/09/14	七堵區	永富路148號	新山淨水場	<1	7	0.25	0	<0.003	0.42	0.59	7.45
25	115/09/14	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	<1	8	0.20	0	<0.003	0.35	0.57	7.39
26	115/09/14	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	<1	18	0.20	0	<0.003	0.73	0.55	7.47
27	115/09/14	七堵區	光一路(全民運動公園)	新山淨水場	<1	18	0.25	0	<0.003	0.72	0.71	7.10
28	115/09/14	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	<1	19	0.35	0	<0.003	0.71	0.57	7.77
29	115/09/14	中正區	中正路1號碼頭(基港碼頭)	新山淨水場	<1	12	0.35	0	<0.003	0.72	0.49	7.68
30	115/09/14	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	<1	13	0.35	0	<0.003	0.35	0.47	7.71