10月份採樣結果												
項次	日期	鄉鎮	地點	淨水場	大腸桿菌群	總菌落數	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	自由有效餘氯	PH值
1	115/10/06	中正區	祥豐街343號	新山淨水場	<1	13	0.25	0	<0.003	0.39	0.39	7.92
2	115/10/06	中正區	北寧路416號	新山淨水場	<1	12	0.25	0	<0.003	0.47	0.41	7.89
3	115/10/06	中正區	和一路40之1號	新山淨水場	<1	13	0.25	0	<0.003	0.41	0.37	7.92
4	115/10/06	中正區	平一路118號	新山淨水場	<1	10	0.25	0	<0.003	0.41	0.33	7.93
5	115/10/06	中正區	中正路118號	新山淨水場	<1	9	0.25	0	<0.003	0.41	0.42	7.85
6	115/10/06	中正區	信二路133號	新山淨水場	<1	9	0.25	0	<0.003	0.23	0.39	7.73
7	115/10/06	中正區	信二路307號	新山淨水場	<1	8	0.25	0	<0.003	0.24	0.41	7.73
8	115/10/06	中正區	信三路36號	新山淨水場	<1	11	0.25	0	<0.003	0.24	0.44	7.75
9	115/10/06	中正區	仁一路171號	新山淨水場	<1	7	0.25	0	<0.003	0.28	0.57	7.47
10	115/10/06	仁愛區	港西街25號	安樂淨水場	<1	10	0.25	0	<0.003	0.19	0.51	7.40
11	115/10/06	中山區	中山一路61-1號	安樂淨水場	<1	7	0.35	0	<0.003	0.79	0.42	7.39
12	115/10/06	中山區	西定路320之1號	安樂淨水場	<1	6	0.35	0	<0.003	0.80	0.42	7.40
13	115/10/06	中山區	復興路204號	安樂淨水場	<1	8	0.35	0	<0.003	0.81	0.40	7.38
14	115/10/06	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	<1	6	0.35	0	<0.003	0.81	0.51	7.04
15	115/10/06	安樂區	基金二路1巷1號	新山淨水場	<1	8	0.35	0	<0.003	0.81	0.52	7.37
16	115/10/13	暖暖區	麥金路720號	暖暖淨水場	<1	9	0.30	0	<0.003	1.18	0.73	7.12
17	115/10/13	七堵區	百三街24號	六堵淨水場	<1	9	0.30	0	<0.003	1.17	0.65	7.39
18	115/10/13	中正區	中正路1號碼頭(基港碼頭)	新山淨水場	<1	6	0.30	0	<0.003	1.18	0.50	7.35
19	115/10/13	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	<1	12	0.30	0	<0.003	1.18	0.74	7.06
20	115/10/13	安樂區	麥金路169號	新山淨水場	<1	3	0.30	0	<0.003	1.43	0.63	7.34
21	115/10/13	暖暖區	源遠路275之6號	暖暖淨水場	<1	8	0.20	0	<0.003	0.58	0.61	7.31
22	115/10/13	仁愛區	南榮路355號	暖暖淨水場	<1	7	0.20	0	<0.003	0.58	0.59	7.25
23	115/10/13	七堵區	泰安路84號	新山淨水場	<1	5	0.25	0	<0.003	0.57	0.49	7.38
24	115/10/13	七堵區	大華一路11號	新山淨水場	<1	6	0.25	0	<0.003	0.57	0.61	7.41
25	115/10/13	七堵區	明德一路100號	新山淨水場	<1	6	0.25	0	<0.003	0.76	0.63	7.45
26	115/10/13	七堵區	永富路148號	新山淨水場	<1	8	0.20	0	<0.003	0.76	0.61	7.48
27	115/10/13	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	<1	7	0.20	0	<0.003	0.76	0.46	7.29
28	115/10/13	七堵區	光一路(全民運動公園)	新山淨水場	<1	7	0.20	0	<0.003	0.74	0.62	7.45
29	115/10/13	七堵區	明德三路45號	六堵淨水場	<1	9	0.20	0	<0.003	0.74	0.42	7.42
30	115/10/13	七堵區	大華二路150號	新山淨水場	<1	9	0.20	0	<0.003	0.74	0.47	7.34
31	115/10/13	安樂區	安一路358號	安樂淨水場	<1	17	0.15	0	<0.003	0.78	0.65	7.39
32	115/10/13	安樂區	麥金路720號	新山淨水場	<1	12	0.40	0	<0.003	0.74	0.73	7.12
33	115/10/13	七堵區	工建西路30號	六堵淨水場	<1	11	0.15	0	<0.003	0.64	0.46	7.29
34	115/10/13	暖暖區	水源路38號	暖暖淨水場	<1	13	0.20	0	<0.003	0.73	0.74	7.06